

手提式干粉灭火器商品质量监督抽查汇总表

序号	商标	规格型号	受检企业	受检企业地址	生产企业	检验结果	不合格项目
1	力达	MFZ/ABC4	晋江市青阳新联安消防器材经营部	福建省泉州市晋江市青阳曾井迎宾路231号	泉州市力达消防器材有限公司	不合格	灭火剂充装总量误差、灭火剂（主要组分含量）
2	陕消	MFZ/ABC4	泉州市郝安泉消防工程有限公司	福建省泉州市晋江市罗山街道罗裳社区裳景388号051店面	陕西远峰云消防科技有限公司	不合格	灭火剂充装总量误差
3	绿消	MFZ/ABC4	泉州市艾安消防技术有限公司	福建省晋江市罗山安泰路1-265号	京沪消防科技（浙江）有限公司	合格	/
4	鑫安	MFZ/ABC4	泉州苏晋商贸有限公司	福建省泉州市晋江市新塘街道杏坂社区杏坂新兴街149号	惠州市鑫辉消防设备有限公司	合格	/
5		MFZ/ABC4	晋江市青阳名盾建材商行	福建省泉州市晋江市青阳曾井社区泉安中路5-8-1	福建省鸿特消防科技有限公司	合格	/
6	力达	MFZ/ABC4	福建省扬安消防工程有限公司	福建省泉州市泉港区前黄镇前烧村路口	泉州市力达消防器材有限公司	合格	/
7		MFZ/ABC4	晋江市青阳君安消防器材经营部	福建省泉州市晋江市青阳普照和平中路29号	泉州达嘉消防装备有限公司	合格	/
8		MFZ/ABC4	晋江市青阳玉德建材店	福建省泉州市晋江市青阳街道霞行社区兴隆路二排15-1号	福建省利锦消防科技有限公司	合格	/
9	锋水	MFZ/ABC4	晋江市青阳通兴水暖配件店	福建省泉州市晋江市青阳街道莲屿社区兴隆路四排12-1、12-2	南昌市太力消防器材有限公司	合格	/
10	水盾	MFZ/ABC4	晋江市新塘民安消防器材经营部	建省泉州市晋江市良种场明珠街西段18	水盾消防（福建）有限公司	合格	/